

fiche 22

Contrôles techniques mensuels Suivi

Date du contrôle :

Effectué par :

Contrôles	OK	Difficultés observées	Localisation
1. Extincteurs Les extincteurs sont-ils accessibles, en place et bien fixés ? Les pictogrammes sont-ils en place ?			
2. Dévidoirs Sont-ils accessibles ? Le tuyau est-il en bon état ?			
3. Éclairage de secours/ issues de secours L'éclairage de secours toujours en état de fonctionnement ? Les issues de secours sont-elles dégagées ? Fermeture automatique des portes coupe-feu en bon état ?			
4. Vérification des installations de chauffage Fuites brûleurs-citernes ? Les cuves de rétention sont-elles vides ? La cave est-elle déblayée ?			
5. Vérification des installations de gaz Les flexibles sont-ils en bon état ? Le stockage des bonbonnes est-il correct ?			
6. Vérification des installations électriques Prises défectueuses ? Danger d'électrocution ? Blocs interrupteurs en bon état et fixés ? Les tableaux électriques sont-ils fermés ? Le pictogramme est-il toujours bien fixé ? L'accès au tableau est-il facile ? Les fusibles sont-ils en état ?			
7. Vérification de la sécurité du lieu de travail Danger de chutes ? Marches en bon état ? Rampes bien fixées ? Éclairage défectueux ou bruit ? Température inadaptée ?			
8. Vérification des stockages de produits Locaux de stockage rangés et propres ? Produits rangés dans les locaux ?			
9. Vérification de l'installation sanitaire Fuites d'eau des lavabos et des toilettes ?			
10. Autres			

Date du contrôle :		Responsable :			
Localisation	Non-conformité observées	Qui?	Fait quoi?	Quand?	Vérifié par... le

